

**Ympäristöministeriön asetus**  
**rakennusten paloturvallisuudesta annetun ympäristöministeriön**  
**asetuksen muuttamisesta**

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2008

---

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan rakennusten paloturvallisuudesta 12 päivänä maaliskuuta 2002 annettua ympäristöministeriön asetusta seuraavasti:

1 §

Määräyksen 11.3 otsikko muutetaan näin kuuluvaksi:

11.3 Sähköverkkoon kytketty palovaroitin ja automaattinen paloilmoitin

2 §

Määräys 11.3.1 muutetaan näin kuuluvaksi:

Seuraaviin tiloihin, mikäli ne on kytketty sähköverkkoon, tulee asentaa sähköverkkoon kytkettävät palovaroittimet:

- asunnot huoneistokohtaisesti,
- majoitustilat, joissa on enintään 50 majoituspaikkaa,
- hoitolaitokset, joissa on enintään 25 vuodepaikkaa,
- päivähoitolaitokset sekä
- P2-luokan 3–4-kerroksiset työpaikkarakennukset.

Määräykseen liittyvät ohjeet muutetaan näin kuuluviksi:

Ohje

Laitteen toiminta suunnitellaan siten, että se antaa hälytyksen vaarassa oleville ja tarvittaessa henkilökunnalle niin nopeasti, että pelastautumiseen ja pelastamiseen rakennuksen vaaranalaisesta osasta jää riittävästi aikaa.

Laitteen virransyöttö varmistetaan esimerkiksi paristolla tai akulla.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2009.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2008

Asuntoministeri *Jan Vapaavuori*

Yli-insinööri Jorma Jantunen