

Miljöministeriets förordning

om ändring av miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet

Given i Helsingfors den 30 juni 2008

I enlighet med miljöministeriets beslut ändras miljöministeriets förordning av den 12 mars 2002 om byggnaders brandsäkerhet som följer:

1 §

Rubriken i föreskriften 11.3 ändras som följer:

11.3 Till elnätet ansluten brandvarnare och automatisk brandlarmanläggning

2 §

Föreskriften 11.3.1 ändras som följer:

Följande utrymmen skall, om de är anslutna till elnätet, förses med brandvarnare som är anslutna till elnätet:

- bostäder lägenhetsvis,
- inkvarteringsutrymmen med högst 50 gästplatser,
- vårdinrättningar med högst 25 bäddplatser,
- dagvårdsinrättningar samt
- arbetsplatsbyggnader i klass P2 med 3-4 våningar.

Till föreskriften hörande anvisning ändras som följer:

Anvisning

Anordningens funktion planeras så att den larmar personerna som befinner sig i fara och vid behov personalen så snabbt att det finns tillräckligt med tid för personerna att rädda sig eller för räddning från riskfylld del av byggnaden.

Anordningens strömtillförsel säkerställs till exempel med batteri eller ackumulator.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009.

Helsingfors den 30 juni 2008

Bostadsminister *Jan Vapaavuori*

Överingenjör Jorma Jantunen